

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049 г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond13@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Минусинску и Минусинскому району

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул. Обороны, 2 т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

Предписание № 108/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад №1 «Садко»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 30 ноября 2020 года № 108 подписанного главным государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Перепелкиным Д.А. в период с

« 22 » декабря 20 20 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2
« 28 » декабря 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2

заместителем главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковичем Романом Михайловичем проведена плановая выездная проверка территории, здания и помещений, документов Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (далее МДОБУ «Детский сад №1»), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, д.17, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, д.17, совместно с заведующим МДОБУ «Детский сад №1» Копыловой Светланой Владимировной, заместителем заведующего по административно-хозяйственной работе МДОБУ «Детский сад №1» Бучкиной Людмилой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
108/1/1	Подвальные помещения, складского назначения не выделены противопожарными преградами от основных помещений детского сада (перегородка и дверь под лестничным маршем не противопожарные)	п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	20.08.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»
2.	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель государственного инспектора г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Сакович Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«28» декабря 2020 год



Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОБУ «Детский сад №1» Копылова С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» декабря 2020 год

(подпись)