

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

Отдел надзорной деятельности профилактической работы по г. Минусинску и Минусинскому р-ну
(наименование органа государственного пожарного надзора)

662608 Красноярский край, г. Минусинск ул.Обороны,2т.5-15-39 ond_minus@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания №141/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Саковича Р.М. от 03 сентября 2019 года №141, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

23 "	сентября	20 19 г. с	09 час. 00 мин. до	11 час. 00 мин.	Продолжительность	2
27 "	сентября	20 19 г. с	10 час. 00 мин. до	11 час. 00 мин.	Продолжительность	1
04 "	октября	20 19 г. с	09 час. 00 мин. до	11 час. 00 мин.	Продолжительность	2
11 "	октября	20 19 г. с	10 час. 00 мин. до	11 час. 00 мин.	Продолжительность	1

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Минусинска и Минусинского района по пожарному надзору Шалапутиной Оксаны Викторовны здания, помещений, документов Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей» (далее МДОБУ «Детский сад №1»), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, д.17, юридический адрес: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, д.17, совместно с заведующим МДОБУ «Детский сад №1» Копыловой Светланой Владимировной. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
141/1/1	Система автоматической пожарной сигнализации и система эвакуации людей при	п. 63 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-	01.08.2020

*Вх 254
М. 10.19*

<p>пожаре на объекте введена в эксплуатацию 2007 года, что является предельным состоянием её эксплуатации предусмотренной заводом-изготовителем оборудования. (акт обследования автоматических установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре от 16.08.2018 ООО «Прима-Минусинск»)</p>	<p>графиком, составляемым с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>На основании п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» при достижении предельного состояния (срока службы), система АПС и ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию.</p> <p>п. 1.10 (РД 009-02-96) После истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, входящее в состав установки пожарной автоматики, проводится техническое освидетельствование всей установки на предмет возможности ее дальнейшего использования по назначению.</p> <p>п. 2.15 (Паспорт ИП 212-41М)</p>	
---	---	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
2	Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт РД 009-02-96 Москва 1996 г.
3	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 30 ноября 2010 г. N 768-ст

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Минусинска
и Минусинского района по пожарному надзору Шалапутина О.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«11» октября 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МДОБУ «Детский сад №1»
Копылова С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«11» октября 2019 года



С.В. Копылова
(подпись)